



## BESIKTNINGS PROTOKOLL

Miljö- och hälsoskydds enheten

Datum: 2004-08-30

Diarienummer: 2000-0401-4

Fastighetsbeteckning	Fastighetens namn/adress
Olivehult 10:91	Pussen

### Ägare

Namn/Sökanden	Organisationsnummer/Personnummer	
Bengt Hermansson	421213-5273	
Utdelningsadress/Sökanden	Postnummer och postort	
Engatan 2	573 34 Tranås	
Telefon arbete	Telefon bostad	Mobiltelefon
	0140-65607	070-5813080

### *Avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten samt klosett vatten*

#### *Händelse*

Inrättande av enskild avloppsanordning avsedd för bad-, disk- och tvättvatten samt klosett vatten.

#### Slamavskiljare

Trekammarbrunn, betong, våtvolum 2 m<sup>3</sup>, T-rör på utloppsledning.

#### *Fördelningsbrunn*

Betong

#### *Efterföljande rening*

Infiltration, 2 x 15 meter, 16/27 naturgrus, ca 40 cm tjockt spridningslager, spridningsledningarna har lagts ned med ca 2 promille lutning. Infiltrationen avslutas med luftningsrör.

### *Slutbesiktning*

Placering enligt situationsplan. Anläggningen har utformats i enlighet med tillståndsbeslutet daterat 2000-06-09.

Anläggningen slutbesiktigades den 2004-07-30

Entreprenör (namn, adress och telefon/mobiltelefon)

Mantorps Svets och Maskin AB

  
.....  
Camilla Fogenstad

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

- ◆ Efter utfärdad slutbesiktningsprotokoll kommer slamavskiljaren att tömmas automatiskt en gång per år.
- ◆ Vid försäljning ska anmälan göras till kommunens renhållning.

Kopia: Tekniska kontoret, Renhållningen.