



## BESIKTNINGS PROTOKOLL

Miljö- och hälsoskydds enheten

Datum: 2004-05-24

Diarienummer: 2004-MH0858-4

Fastighetsbeteckning Ryd 1:12	Fastighetens namn/adress Lugnet Ryd 14
----------------------------------	---

### Ägare

Namn/Sökanden Britta Svensson	Organisationsnummer/Personnummer 19420806-2127	
Utdelningsadress/Sökanden Lugnet Ryd 14	Postnummer och postort 591 97 Motala	
Telefon arbete	Telefon bostad 0141-221070	Mobiltelefon

### Avlopps anläggning för WC och BDT

#### Typ

Inrättande av avlopps anläggning för BDT samt WC.

#### Slamavskiljare

Trekammarbrunn, betong, våtvolum 2,1 m<sup>3</sup>  
T-rör på utloppsledning.

#### Fördelningsbrunn

Betong, justerbart utlopp

#### Efterföljande rening

Förstärkt infiltration, 27 m<sup>2</sup>, makadam 16/32, 30 cm tjockt förstärkningslager.

### Slutbesiktning

Placering enligt situationsplan. Anläggningen har utformats i enlighet med tillståndsbeslutet daterat 2004-05-07.

Anläggningen slutbesiktigades den 2004-05-24

Entreprenör (namn, adress och telefon/mobiltelefon)

Anders Bard Entreprenad, Västra Rödja 10, 591 98 Motala

Camilla Fogenstad  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

- ◆ Efter utfärdat slutbesiktningsprotokoll kommer slamavskiljaren att tömmas automatiskt en gång per år.
- ◆ Om anläggningen ej kommer att tas i bruk kontakta renhållningen, Tekniska kontoret omgående.
- ◆ Vid försäljning ska anmälan göras till kommunens renhållning.

**Kopia:** Tekniska kontoret, Renhållningen.