



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Larstorpsfallet 7
Adress	Patrullgatan 8
Postnummer	591 73
Ort	Motala
Mätdatum	2024-09-18
Exponeringstid	12:45-14:00
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2023-09-21 Egenkontroll utförd 2023-09-21
Hustyp	Friliggande 11/2-plans hus med källare
Byggnadsår	1949
Ventilation	Självdrag
Grundläggning	Källare
Väderlek/Temp	+15 grader, klart

Genomsnittlig radonhalt i Vardagsrum, entréplan 40 Bq/m³
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Observera att denna mätning är utförd utanför ordinarie mätsäsong.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex bläst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Petter Andersson, godkänd besiktningsman
M: petter.andersson@fst-ab.com
T: 0709-83 92 60

FST Husbesiktningar AB