



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Motala Ekbåten 9
Adress	Duvedalsgatan 66
Postnummer	591 61
Ort	Motala
Mätdatum	2024-10-04
Exponeringstid	09:00 – 11:00
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter, kalibrerad 2023-01-18 Egenkontroll utförd 2024-09-27
Hustyp	Friliggande villa i 1 plan med källare
Byggnadsår	1938
Ventilation	Självdrag (förstärkt)
Väderlek/Temp	Klart och 4°

Genomsnittlig radonhalt i bostad

100 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna radonindikering är en rådgivande korttidsmätning och ger endast en indikation på hur höga radonvärdena är. Indikeringen/mätvärdet skall inte betraktas som ett årsmedelvärde.

Radongashalten i inomhusluften varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år (beroende på väderlek, boendevanor m.m.). Ett årsmedelvärde kan därför vara både högre eller lägre än det ovanstående angivna medelvärdet.

Referensnivån för radon inomhus i bostäder är 200 becquerel per kubikmeter luft, Strålskyddsförordning (2018:506)

Linköping 2024-10-04

FST Husbesiktningar AB