



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Motala Beryllen 2
Adress	Grankullavägen 12
Postnummer	591 45
Ort	Motala
Mätdatum	2025-02-26
Exponeringstid	09:00-10:20
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2024-09-05 Egenkontroll utförd 2024-09-27
Hustyp	Friliggande 2-plans hus i souteräng
Byggnadsår	1973
Ventilation	Självdrag
Grundläggning	Souteräng
Väderlek/Temp	+5 grader, växlande

Genomsnittlig radonhalt i Hall, souterängplan
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Omkring 230 Bq/m³

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex bläst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Petter Andersson, godkänd besiktningsman
M: petter.andersson@fst-ab.com
T: 0709-83 92 60

FST Husbesiktningar AB